

Информация по загруженности ТП -10/0,4кВ, КТП-10/0,4кВ

Жангельдинского РЭС

№ п/п	Наименование	Мощность	Загруженность Тр%	Запас мощности
1	КТП №1	S-25 кВА	25	75
2	КТП №3	S-160 кВА	25	75
3	КТП №4	S-400 кВА	70	30
4	КТП №5	S-100 кВА	20	80
5	КТП №6	S-250 кВА	70	30
6	КТП №7	S-100 кВА	20	80
7	КТП №8	S-250 кВА	25	75
8	КТП №9	S-100 кВА	25	75
9	КТП №10	S-100 кВА	30	70
10	КТП №11	S-40 кВА	25	75
11	КТП №12	S-160 кВА	20	80
12	КТП №15	S-250 кВА	55	45
13	КТП №16	S-250 кВА	40	60
14	КТП №17	T-1-100 кВА T-2-160 кВА	55	45
15	КТП №18	S-400 кВА	45	40
16	КТП №19	T-1-400 кВА T-2-400 кВА	30	70
17	КТП №20	S-250 кВА	60	40
18	КТП №22	T-1-100 кВА T-2-100 кВА	35	65
19	КТП №23	S-63 кВА	35	65
20	КТП №24	S-160 кВА	25	75
21	КТП №25	S-100 кВА	20	80
22	КТП №26	S-100 кВА	20	80
23	КТП №27	S-250 кВА	30	70
24	КТП №28	S-100 кВА	25	75
25	КТП №29	S-100 кВА	20	80
26	КТП №30	S-100 кВА	25	75
27	КТП №31	S-250 кВА	20	80
28	КТП №32	S-100 кВА	20	80
29	КТП №33	S-100 кВА	25	75
30	КТП №34	S-400 кВА	75	25
31	КТП №36	S-250 кВА	55	45
32	КТП №37	S-100 кВА	65	35
33	ТП №38	T-1-250 кВА	65	35
34	КТП №39	S-400 кВА	65	35
35	ТП №41	T-1-250 кВА	25	75
36	КТП №42	S-400 кВА	70	30

37	КТП №43	S-25 кВА	-	-
38	КТП-ГЗС	S-63 кВА	15	85
Кизбельский ЛПУ				
1	КТП №1	S-160 кВА	15	85
2	КТП №3	S-160 кВА	15	85
3	КТП №4	S-100 кВА	20	80
4	КТП №5	S-160 кВА	20	80
5	КТП №6	S-63 кВА	10	90
6	КТП №7	S-25 кВА	15	85
7	КТП №8	S-160 кВА	15	85
8	КТП №9	S-63 кВА	10	90
9	КТП №11	S-63 кВА	10	90
10	КТП №12	S-40 кВА	10	90
11	КТП №13	S-160 кВА	15	85
12	КТП-КВС	S-25 кВА	20	80
13	КТП-Насос	S-100 кВА	20	80
14	КТП-Бригада	S-160 кВА	35	75
Акшыганаковский ЛПУ				
1	КТП №1	S-250 кВА	15	85
2	КТП №2	S-250 кВА	20	80
3	КТП №3	S-250 кВА	20	80
4	КТП №4	S-160 кВА	20	80
5	КТП №5	S-160 кВА	15	85
6	КТП №6	S-100 кВА	15	85
7	КТП №7	S-100 кВА	15	85
7	КТП №8	S-40 кВА	20	80
Юженский ЛПУ				
1	КТП №1	S-100 кВА	15	85
2	КТП №2	S-63 кВА	10	90
3	КТП №3	S-250 кВА	15	85
4	КТП №4	S-160 кВА	10	90
5	КТП №5	S-250 кВА	20	80
6	КТП №7	S-100 кВА	15	85
7	КТП №8	S-160 кВА	15	85
8	КТП №9	S-160 кВА	25	75
9	КТП №10	S-40 кВА	15	85
10	КТП №11	S-40 кВА	20	80
11	КТП №12	S-25 кВА	15	85
12	ТП №13	T-1-250 кВА T-2-250 кВА	20	80
Станция ЦУ				
1	КТП №1	S-160 кВА	15	85
2	КТП №2	S-250 кВА	15	85
3	КТП №3	S-63 кВА	20	80
4	КТП №4	S-160 кВА	10	90
Сужарган				

1	КТП №1	S-250 кВА	20	80
2	КТП №3	S-100 кВА	20	80
3	КТП №35 Шубалан	S-63 кВА	15	85
РСХО				
1	КТП №13	S-160 кВА	20	80
2	КТП- №14	S-160 кВА	25	75
Юбилейный ЛПУ				
1	КТП №1	S-160 кВА	20	80
2	КТП №3	S-160 кВА	20	80
3	КТП №4	S-250 кВА	10	90
4	КТП №5	S-160 кВА	15	85
Енбекский ЛПУ				
1	КТП №3	S-250 кВА	15	85
2	КТП №4	S-160 кВА	10	90
3	КТП №6	S-63 кВА	10	90
4	КТП №7	S-160 кВА	20	80
5	КТП №8	S-63 кВА	10	90
6	КТП №9	S-100 кВА	10	90
7	КТП №10	S-63 кВА	10	90
8	КТП №11	S-250 кВА	15	85
9	КТП №12	S-25 кВА	10	90
10	КТП №13	S-25 кВА	10	90
11	КТП №14	S-25 кВА	10	90
12	КТП №15	S-25 кВА	10	90
13	КТП №16	S-25 кВА	10	90
14	КТП №17	S-400 кВА	15	85
15	КТП №18	S-160 кВА	15	85
16	КТП №19	S-100 кВА	10	90
17	КТП №20	S-160 кВА	15	85
Таушский ЛПУ				
1	КТП №1	S-160 кВА	10	90
2	КТП №2	S-160 кВА	10	90
3	КТП №3	S-160 кВА	10	90
4	КТП №4	S-160 кВА	10	90
5	КТП №5	S-250 кВА	15	85
6	КТП №9	S-160 кВА	10	90
7	КТП №10	S-63 кВА	10	90
8	КТП -Насосная	S-25 кВА	10	90