

# Информация по загруженности ТП -10/0,4кВ, КТП-10/0,4кВ

## Амангельдинский РЭС

№ п/п	Наименование	Мощность	Загруженность Тр%	Запас мощности
1	КТП №30 ; S-160 кВА	Амангельды -Мечеть	27	73
2	КТП №32 ; S-160 кВА	Амангельды -Мечеть	36	64
3	КТП №34 ; S-160 кВА	Амангельды -Мечеть	29	71
4	КТП №38 ; S-160 кВА	Амангельды -Мечеть	32	68
5	КТП №41 ; S-160 кВА	Амангельды -Мечеть	29	71
6	КТП №42 ; S-160 кВА	Амангельды -Мечеть	25	75
7	КТП №13 ; S-100 кВА	Амангельды -РЭС	15	85
8	КТП №14 ; S-160 кВА	Амангельды -РЭС	5	95
9	КТП №15 ; S-250 кВА	Амангельды -РЭС	47	53
10	КТП №16 ; S-63 кВА	Амангельды -РЭС	4	96
11	КТП №17 ; S-250 кВА	Амангельды -РЭС	2	98
12	КТП №18 ; S-160 кВА	Амангельды -РЭС	15	85
13	КТП №19 ; S-250 кВА	Амангельды -РЭС	100	-
14	КТП №20 ; S-160 кВА	Амангельды -РЭС	40	60
15	КТП №21 ; S-250 кВА	Амангельды -РЭС	44	56
16	КТП №24 ; S-100 кВА	Амангельды -РЭС	91	9
17	КТП №25 ; S-160 кВА	Амангельды -РЭС	13	87
18	КТП №26 ; S-100 кВА	Амангельды -РЭС	7	93
19	КТП №27 ; S-100 кВА	Амангельды -РЭС	9	91
20	КТП №28 ; S-100 кВА	Амангельды -РЭС	5	95
21	КТП №29 ; S-250 кВА	Амангельды -РЭС	21	79
22	КТП №44 ; S-160 кВА	Амангельды –Ком-Жолы	8	92
23	КТП №45 ; S-63 кВА	Амангельды –Ком-Жолы	11	89
24	КТП №46 ; S-100 кВА	Амангельды –Ком-Жолы	13	87
25	КТП №47 ; S-63 кВА	Амангельды –Ком-Жолы	6	94
26	КТП №48; S-100 кВА	Амангельды –Ком-Жолы	11	89
27	КТП №49; S-250 кВА	Амангельды –Ком-Жолы	12	88
28	КТП №52; S-100 кВА	Амангельды –Ком-Жолы	3	97
29	Екпинди S-63 кВА	Амангельды –Ком-Жолы	2	98
30	Танжар S-63 кВА	Амангельды –Ком-Жолы	3	97
31	Жанатурмыс S-63 кВА	Амангельды –Ком-Жолы	2	98
32	Катон S-63 кВА	Амангельды –Ком-Жолы	1	99
33	Карсак S-63 кВА	Амангельды –Ком-Жолы	-	-
34	Карашатобе S-63 кВА	Амангельды –Ком-Жолы	5	95
35	Актобе S-40 кВА	Амангельды –Ком-Жолы	3	97
36	Сымтас S-400кВА	Амангельды –Ком-Жолы	4	96

37	Когалы Кол S-100 кВА	Амангельды –Ком-Жолы	1	99
38	Чкалов S-25 кВА	Амангельды –Ком-Жолы	21	79
39	КТП №3; S-100 кВА	Амангельды –Промзона	15	85
40	КТП №4; S-250 кВА	Амангельды –Промзона	37	63
41	КТП №5; S-160 кВА	Амангельды –Промзона	16	84
42	КТП №6; S-100 кВА	Амангельды –Промзона	22	78
43	КТП №7; S-250 кВА	Амангельды –Промзона	37	63
44	КТП №8; S-160 кВА	Амангельды –Промзона	32	68
45	КТП №10; S-250 кВА	Амангельды –Промзона	21	79
46	КТП №11; S-100 кВА	Амангельды –Промзона	10	90
47	КТП №40; S-100 кВА	Амангельды –Промзона	5	95
48	КТП №21; S-250 кВА	Амангельды-Степняк	25	75
49	КТП №18 ; S-25 кВА	Амангельды-Абай	1	99
50	КТП №20; S-160 кВА	Амангельды-Абай	22	78
51	КТП №21; S-160 кВА	Амангельды-Абай	11	89
52	КТП №24; S-100 кВА	Амангельды-Абай	0	100
53	КТП №25; S-25 кВА	Амангельды-Абай	2	98
54	КТП №26; S-160 кВА	Амангельды-Абай	11	89
55	КТП №3; S-100 кВА	Амангельды-Амантогай	4	96
56	КТП №13; S-25 кВА	Амангельды-Амантогай	1	99
57	КТП №14; S-25 кВА	Амангельды-Амантогай	10	90
58	КТП №16; S-100 кВА	Амангельды-Амантогай	1	99
59	КТП №21; S-400 кВА	Амангельды-Амантогай	18	82
60	КТП №25; S-250 кВА	Амангельды-Амантогай	28	72
61	КТП №37; S-250 кВА	Амангельды-Амантогай	24	76
62	КТП №38; S-160 кВА	Амангельды-Амантогай	25	75
63	КТП №41; S-160 кВА	Амангельды-Амантогай	27	73
64	КТП №44; S-160 кВА	Амангельды-Амантогай	4	96
65	КТП №45; S-160 кВА	Амангельды-Амантогай	3	97
66	КТП №49; S-25 кВА	Амангельды-Амантогай	1	99
67	КТП №51; S-63 кВА	Амангельды-Амантогай	0	100
68	КТП №54; S-63 кВА	Амангельды-Амантогай	3	97
69	КТП №55; S-25 кВА	Амангельды-Амантогай	1	99
70	КТП №56; S-63 кВА	Амангельды-Амантогай	0	100
71	КТП №65; S-250 кВА	Амангельды-Карасу	25	75
72	КТП №66; S-100 кВА	Амангельды-Карасу	15	85
73	КТП №67; S-100 кВА	Амангельды-Карасу	9	91
74	КТП №68; S-250 кВА	Амангельды-Карасу	6	94
75	КТП №69; S-100 кВА	Амангельды-Карасу	29	71
76	КТП №70; S-100 кВА	Амангельды-Карасу	0	100
77	КТП №71; S-100 кВА	Амангельды-Карасу	3	97
78	КТП №72; S-100 кВА	Амангельды-Карасу	0	100
79	КТП №91; S-63 кВА	Амангельды-Карасу	1	99
80	КТП №3; S-320 кВА	Амангельды-Тасты	21	79
81	КТП №2; S-100 кВА	Амангельды-Тасты	1	99

82	КТП №1; S-100 кВА	Амангельды-Горняк	15	85
83	КТП №1; S-250 кВА	Амангельды-Карынсалды	11	89
84	КТП №60; S-250 кВА	Амангельды-Кабырга	3	97
85	КТП- Ала .Кол; S-25 кВА	Амангельды-Кабырга	5	95
86	КТП- Орда; S-25 кВА	Амангельды-Кабырга	1	99
87	КТП №2; S-160 кВА	Амангельды-Байгабыл	19	81
88	КТП №5; S-160 кВА	Амангельды-Байгабыл	5	95
89	КТП №7; S-100 кВА	Амангельды-Байгабыл	11	89
90	КТП №8; S-40 кВА	Амангельды-Байгабыл	23	77
91	КТП №11; S-40 кВА	Амангельды-Байгабыл	19	81
92	КТП №12; S-40 кВА	Амангельды-Байгабыл	2	98
93	КТП №13; S-63 кВА	Амангельды-Байгабыл	-	-
94	КТП №15; S-63 кВА	Амангельды-Байгабыл	1	99
95	КТП №73; S-320 кВА	Амангельды-Иманова	61	39
96	КТП №74; S-160 кВА	Амангельды-Иманова	17	83
97	КТП №75; S-25 кВА	Амангельды-Иманова	1	99
98	КТП №76; S-160 кВА	Амангельды-Иманова	5	95
99	КТП №78; S-63 кВА	Амангельды-Иманова	2	98
100	КТП №79; S-63 кВА	Амангельды-Иманова	12	88
101	КТП №80; S-250 кВА	Амангельды-Иманова	0	100
102	КТП №81; S-160 кВА	Амангельды-Иманова	11	89
103	КТП №82; S-160 кВА	Амангельды-Иманова	6	94
104	КТП №83; S-63 кВА	Амангельды-Иманова	1	99
105	КТП №85; S-100 кВА	Амангельды-Иманова	3	97
106	КТП №86; S-100 кВА	Амангельды-Иманова	0	100
107	КТП №87; S-40 кВА	Амангельды-Иманова	1	99
108	КТП №88; S-63 кВА	Амангельды-Иманова	1	99
109	КТП №92; S-25 кВА	Амангельды-Иманова	2	98
110	КТП №94; S-100 кВА	Амангельды-Иманова	1	99
111	КТП №96; S-25 кВА	Амангельды-Иманова	1	99
112	КТП-Байдаулет; S-100 кВА	Амангельды-Иманова	0	100
113	КТП-Ырымбай; S-63 кВА	Амангельды-Иманова	1	99
114	КТП №21; S-160 кВА	Амангельды-Рассвет	18	82