

Информация по загруженности ТП -10/0,4кВ, КТП-10/0,4кВ

Амангельдинский РЭС

| № п/п | Наименование | Мощность | Загруженность Тр% | Запас мощности |
|-------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| 1 | КТП №30 ; S-160 кВА | Амангельды -Мечеть | 22 | 78 |
| 2 | КТП №32 ; S-160 кВА | Амангельды -Мечеть | 29 | 71 |
| 3 | КТП №34 ; S-160 кВА | Амангельды -Мечеть | 26 | 74 |
| 4 | КТП №38 ; S-160 кВА | Амангельды -Мечеть | 24 | 76 |
| 5 | КТП №41 ; S-160 кВА | Амангельды -Мечеть | 23 | 77 |
| 6 | КТП №42 ; S-160 кВА | Амангельды -Мечеть | 21 | 79 |
| 7 | КТП №13 ; S-100 кВА | Амангельды -РЭС | 12 | 88 |
| 8 | КТП №14 ; S-160 кВА | Амангельды -РЭС | 3 | 97 |
| 9 | КТП №15 ; S-250 кВА | Амангельды -РЭС | 39 | 61 |
| 10 | КТП №16 ; S-63 кВА | Амангельды -РЭС | 3 | 97 |
| 11 | КТП №17 ; S-250 кВА | Амангельды -РЭС | 1 | 99 |
| 12 | КТП №18 ; S-160 кВА | Амангельды -РЭС | 9 | 91 |
| 13 | КТП №19 ; S-250 кВА | Амангельды -РЭС | 100 | 0 |
| 14 | КТП №20 ; S-160 кВА | Амангельды -РЭС | 38 | 62 |
| 15 | КТП №21 ; S-250 кВА | Амангельды -РЭС | 41 | 59 |
| 16 | КТП №24 ; S-100 кВА | Амангельды -РЭС | 78 | 22 |
| 17 | КТП №25 ; S-160 кВА | Амангельды -РЭС | 9 | 91 |
| 18 | КТП №26 ; S-100 кВА | Амангельды -РЭС | 5 | 95 |
| 19 | КТП №27 ; S-100 кВА | Амангельды -РЭС | 7 | 93 |
| 20 | КТП №28 ; S-100 кВА | Амангельды -РЭС | 4 | 96 |
| 21 | КТП №29 ; S-250 кВА | Амангельды -РЭС | 18 | 82 |
| 22 | КТП №44 ; S-160 кВА | Амангельды –Ком-Жолы | 6 | 94 |
| 23 | КТП №45 ; S-63 кВА | Амангельды –Ком-Жолы | 8 | 92 |
| 24 | КТП №46 ; S-100 кВА | Амангельды –Ком-Жолы | 11 | 89 |
| 25 | КТП №47 ; S-63 кВА | Амангельды –Ком-Жолы | 4 | 96 |
| 26 | КТП №48; S-100 кВА | Амангельды –Ком-Жолы | 9 | 91 |
| 27 | КТП №49; S-250 кВА | Амангельды –Ком-Жолы | 10 | 90 |
| 28 | КТП №52; S-100 кВА | Амангельды –Ком-Жолы | 2 | 98 |
| 29 | Екпинди S-63 кВА | Амангельды –Ком-Жолы | 1 | 99 |
| 30 | Танжар S-63 кВА | Амангельды –Ком-Жолы | 1 | 99 |
| 31 | Жанатурмыс S-63 кВА | Амангельды –Ком-Жолы | 2 | 98 |
| 32 | Катон S-63 кВА | Амангельды –Ком-Жолы | 1 | 99 |
| 33 | Карсак S-63 кВА | Амангельды –Ком-Жолы | - | - |
| 34 | Карашатобе S-63 кВА | Амангельды –Ком-Жолы | 3 | 97 |
| 35 | Актобе S-40 кВА | Амангельды –Ком-Жолы | 1 | 99 |
| 36 | Сымтас S-400кВА | Амангельды –Ком-Жолы | 2 | 98 |

| | | | | |
|----|----------------------|----------------------|----|-----|
| 37 | Когалы Кол S-100 кВА | Амангельды –Ком-Жолы | 1 | 98 |
| 38 | Чкалов S-25 кВА | Амангельды –Ком-Жолы | 19 | 81 |
| 39 | КТП №3; S-100 кВА | Амангельды –Промзона | 13 | 87 |
| 40 | КТП №4; S-250 кВА | Амангельды –Промзона | 29 | 71 |
| 41 | КТП №5; S-160 кВА | Амангельды –Промзона | 12 | 88 |
| 42 | КТП №6; S-100 кВА | Амангельды –Промзона | 17 | 83 |
| 43 | КТП №7; S-250 кВА | Амангельды –Промзона | 32 | 68 |
| 44 | КТП №8; S-160 кВА | Амангельды –Промзона | 29 | 71 |
| 45 | КТП №10; S-250 кВА | Амангельды –Промзона | 18 | 82 |
| 46 | КТП №11; S-100 кВА | Амангельды –Промзона | 8 | 92 |
| 47 | КТП №40; S-100 кВА | Амангельды –Промзона | 3 | 97 |
| 48 | КТП №21; S-250 кВА | Амангельды-Степняк | 22 | 78 |
| 49 | КТП №18 ; S-25 кВА | Амангельды-Абай | 1 | 99 |
| 50 | КТП №20; S-160 кВА | Амангельды-Абай | 19 | 81 |
| 51 | КТП №21; S-160 кВА | Амангельды-Абай | 9 | 91 |
| 52 | КТП №24; S-100 кВА | Амангельды-Абай | 0 | 100 |
| 53 | КТП №25; S-25 кВА | Амангельды-Абай | 2 | 98 |
| 54 | КТП №26; S-160 кВА | Амангельды-Абай | 8 | 92 |
| 55 | КТП №3; S-100 кВА | Амангельды-Амантогай | 2 | 98 |
| 56 | КТП №13; S-25 кВА | Амангельды-Амантогай | 1 | 99 |
| 57 | КТП №14; S-25 кВА | Амангельды-Амантогай | 7 | 93 |
| 58 | КТП №16; S-100 кВА | Амангельды-Амантогай | 1 | 99 |
| 59 | КТП №21; S-400 кВА | Амангельды-Амантогай | 13 | 87 |
| 60 | КТП №25; S-250 кВА | Амангельды-Амантогай | 22 | 78 |
| 61 | КТП №37; S-250 кВА | Амангельды-Амантогай | 21 | 79 |
| 62 | КТП №38; S-160 кВА | Амангельды-Амантогай | 22 | 78 |
| 63 | КТП №41; S-160 кВА | Амангельды-Амантогай | 24 | 76 |
| 64 | КТП №44; S-160 кВА | Амангельды-Амантогай | 2 | 98 |
| 65 | КТП №45; S-160 кВА | Амангельды-Амантогай | 1 | 99 |
| 66 | КТП №49; S-25 кВА | Амангельды-Амантогай | 1 | 99 |
| 67 | КТП №51; S-63 кВА | Амангельды-Амантогай | 0 | 100 |
| 68 | КТП №54; S-63 кВА | Амангельды-Амантогай | 2 | 98 |
| 69 | КТП №55; S-25 кВА | Амангельды-Амантогай | 1 | 99 |
| 70 | КТП №56; S-63 кВА | Амангельды-Амантогай | 0 | 100 |
| 71 | КТП №65; S-250 кВА | Амангельды-Карасу | 21 | 79 |
| 72 | КТП №66; S-100 кВА | Амангельды-Карасу | 11 | 89 |
| 73 | КТП №67; S-100 кВА | Амангельды-Карасу | 7 | 93 |
| 74 | КТП №68; S-250 кВА | Амангельды-Карасу | 4 | 96 |
| 75 | КТП №69; S-100 кВА | Амангельды-Карасу | 22 | 78 |
| 76 | КТП №70; S-100 кВА | Амангельды-Карасу | 0 | 100 |
| 77 | КТП №71; S-100 кВА | Амангельды-Карасу | 1 | 99 |
| 78 | КТП №72; S-100 кВА | Амангельды-Карасу | 0 | 100 |
| 79 | КТП №91; S-63 кВА | Амангельды-Карасу | 1 | 99 |
| 80 | КТП №3; S-320 кВА | Амангельды-Тасты | 19 | 81 |
| 81 | КТП №2; S-100 кВА | Амангельды-Тасты | 1 | 99 |

| | | | | |
|-----|--------------------------|-----------------------|----|-----|
| 82 | КТП №1; S-100 кВА | Амангельды-Горняк | 11 | 89 |
| 83 | КТП №1; S-250 кВА | Амангельды-Карынсалды | 9 | 91 |
| 84 | КТП №60; S-250 кВА | Амангельды-Кабырга | 1 | 99 |
| 85 | КТП- Ала .Кол; S-25 кВА | Амангельды-Кабырга | 4 | 96 |
| 86 | КТП- Орда; S-25 кВА | Амангельды-Кабырга | 1 | 99 |
| 87 | КТП №2; S-160 кВА | Амангельды-Байгабыл | 14 | 86 |
| 88 | КТП №5; S-160 кВА | Амангельды-Байгабыл | 3 | 97 |
| 89 | КТП №7; S-100 кВА | Амангельды-Байгабыл | 8 | 92 |
| 90 | КТП №8; S-40 кВА | Амангельды-Байгабыл | 21 | 79 |
| 91 | КТП №11; S-40 кВА | Амангельды-Байгабыл | 16 | 84 |
| 92 | КТП №12; S-40 кВА | Амангельды-Байгабыл | 1 | 99 |
| 93 | КТП №13; S-63 кВА | Амангельды-Байгабыл | - | - |
| 94 | КТП №15; S-63 кВА | Амангельды-Байгабыл | 1 | 99 |
| 95 | КТП №73; S-320 кВА | Амангельды-Иманова | 56 | 44 |
| 96 | КТП №74; S-160 кВА | Амангельды-Иманова | 14 | 86 |
| 97 | КТП №75; S-25 кВА | Амангельды-Иманова | 1 | 99 |
| 98 | КТП №76; S-160 кВА | Амангельды-Иманова | 3 | 97 |
| 99 | КТП №78; S-63 кВА | Амангельды-Иманова | 2 | 98 |
| 100 | КТП №79; S-63 кВА | Амангельды-Иманова | 10 | 90 |
| 101 | КТП №80; S-250 кВА | Амангельды-Иманова | 0 | 100 |
| 102 | КТП №81; S-160 кВА | Амангельды-Иманова | 8 | 98 |
| 103 | КТП №82; S-160 кВА | Амангельды-Иманова | 4 | 96 |
| 104 | КТП №83; S-63 кВА | Амангельды-Иманова | 1 | 99 |
| 105 | КТП №85; S-100 кВА | Амангельды-Иманова | 1 | 99 |
| 106 | КТП №86; S-100 кВА | Амангельды-Иманова | 0 | 100 |
| 107 | КТП №87; S-40 кВА | Амангельды-Иманова | 1 | 99 |
| 108 | КТП №88; S-63 кВА | Амангельды-Иманова | 1 | 99 |
| 109 | КТП №92; S-25 кВА | Амангельды-Иманова | 1 | 99 |
| 110 | КТП №94; S-100 кВА | Амангельды-Иманова | 1 | 99 |
| 111 | КТП №96; S-25 кВА | Амангельды-Иманова | 1 | 99 |
| 112 | КТП-Байдаулет; S-100 кВА | Амангельды-Иманова | 0 | 100 |
| 113 | КТП-Ырымбай; S-63 кВА | Амангельды-Иманова | 1 | 99 |
| 114 | КТП №21; S-160 кВА | Амангельды-Рассвет | 14 | 86 |