

Информация загруженности КТП-10/0,4кВ,ТП-10/0,4кВ по

Аркалыкскому РЭС

| № | Наименование КТП-ТП | Наименование ВЛ-10кВ | Количества потребителей | Потребление (мес.) кВт | Загруженность % |
|----|---------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|
| 1 | КТП-1 ; S-63кВА | ВЛ-10 кВ «Западная-РЦ-2» | 17 | 4402 | 10% |
| 2 | КТП-7 ; S-100кВА | ВЛ-10 кВ «Западная-РЦ-2» | 12 | 1496 | 2,2% |
| 3 | КТП-2 ; S-100кВА | ВЛ-10 кВ «Западная-РЦ-1» | 48 | 8212 | 12,5% |
| 4 | КТП-3 ; S-250кВА | ВЛ-10 кВ «Западная-РЦ-1» | 62 | 11173 | 6,8% |
| 5 | КТП-4 ; S-160кВА | ВЛ-10 кВ «Западная-РЦ-1» | 48 | 10107 | 9,6% |
| 6 | КТП-5 ; S-63кВА | ВЛ-10 кВ «Западная-РЦ-1» | 13 | 2717 | 6,5% |
| 7 | КТП-6 ; S-100кВА | ВЛ-10 кВ «Западная-РЦ-1» | 55 | 7263 | 11,05% |
| 8 | КТП-8 ; S-100кВА | ВЛ-10 кВ «Западная-РЦ-1» | 83 | 11803 | 17,9% |
| 9 | КТП-9 ; S-250кВА | ВЛ-10 кВ «Западная-РЦ-1» | 54 | 8750 | 5,3% |
| 10 | КТП-10 ; S-100кВА | ВЛ-10 кВ «Западная-РЦ-1» | 40 | 6085 | 9,2% |
| 11 | ТП-1 ; S-160кВА | ВЛ-10 кВ «Западная-РЦ-1» | 79 | 10398 | 9,8% |
| 12 | КТП-11 ; S-250кВА | ВЛ-10 кВ «Западная-Багдат» | 53 | 7579 | 4,6% |
| 13 | КТП-12 ; S-25кВА | ВЛ-10 кВ «Западная-Багдат» | 6 | 311 | 1,8% |
| 14 | КТП-13 ; S-40кВА | ВЛ-10 кВ «Западная-Багдат» | 53 | 7851 | 29,8% |
| 15 | КТП-14 ; S-40кВА | ВЛ-10 кВ «Западная-Айдар» | 1 | 150 | 0,5% |
| 16 | КТП-4 ; S-250кВА | ВЛ-10 кВ «50лет ССР-Ц/У» | 30 | 4521 | 2,7% |
| 17 | КТП-16 ; S-400кВА | ВЛ-10 кВ «50лет ССР-Тасты» | 2 | 980 | 0,4% |
| 18 | КТП-17 ; S-25кВА | ВЛ-10 кВ «50лет ССР-Тасты» | 1 | 230 | 1,5% |
| 19 | КТП-18 ; S-63кВА | ВЛ-10 кВ «50лет ССР-Тасты» | 1 | 251 | 0,6% |
| 20 | КТП-22 ; S-250кВА | ВЛ-10 кВ «50лет ССР-Бригада» | 1 | 563 | 0,3% |
| 21 | КТП-20 ; S-100кВА | ВЛ-10 кВ «50лет ССР-Бригада» | 1 | 418 | 0,6% |
| 22 | КТП-11 ; S-160кВА | ВЛ-10 кВ «50лет ССР-Бригада» | 1 | 300 | 0,5% |
| 23 | КТП-22 ; S-160кВА | ВЛ-10 кВ «Ангарская-Ц/У» | 24 | 4307 | 4,0% |
| 24 | КТП-23 ; S-160кВА | ВЛ-10 кВ «Ангарская-Ц/У» | 7 | 810 | 0,7% |
| 25 | КТП-24 ; S-100кВА | ВЛ-10 кВ «Ангарская-Ц/У» | 9 | 1112 | 1,6% |
| 26 | КТП-47 ; S-160кВА | ВЛ-10 кВ «Ангарская-Ц/У» | 41 | 4665 | 4,4% |
| 27 | КТП-1 ; S-250кВА | ВЛ-10 кВ «Аркалыкская-Ц/У» | 53 | 10443 | 6,3% |
| 28 | КТП-2 ; S-250кВА | ВЛ-10 кВ «Аркалыкская-Ц/У» | 50 | 8470 | 5,1% |
| 29 | КТП-3 ; S-250кВА | ВЛ-10 кВ «Аркалыкская-Ц/У» | 46 | 6697 | 4,0% |
| 30 | КТП-4 ; S-400кВА | ВЛ-10 кВ «Аркалыкская-Ц/У» | 41 | 7908 | 3,0% |
| 31 | КТП-5 ; S-250кВА | ВЛ-10 кВ «Аркалыкская-Ц/У» | 47 | 10576 | 6,4% |
| 32 | КТП-6 ; S-250кВА | ВЛ-10 кВ «Аркалыкская-Ц/У» | 45 | 6730 | 4,0% |
| 33 | КТП-7 ; S-250кВА | ВЛ-10 кВ «Аркалыкская-Ц/У» | 73 | 16402 | 10% |
| 34 | КТП-9 ; S-400кВА | ВЛ-10 кВ «Аркалыкская-Прои» | 1 | 6520 | 2,4% |
| 35 | КТП-10 ; S-100кВА | ВЛ-10 кВ «Аркалыкская-Прои» | 1 | 7280 | 11,0% |
| 36 | КТП-11 ; S-160кВА | ВЛ-10 кВ «Аркалыкская-Произ» | 1 | 6840 | 6,5% |
| 37 | КТП-12 ; S-400кВА | ВЛ-10 кВ «Аркалыкская-Жив» | 1 | 1520 | 0,5% |
| 38 | КТП-19 ; S-63кВА | ВЛ-10 кВ «Коктауская-Ц/У» | 2 | 450 | 1,0% |
| 39 | КТП-20 ; S-250кВА | ВЛ-10 кВ «Коктауская-Ц/У» | 17 | 2295 | 1,3% |
| 40 | КТП-42 ; S-250кВА | ВЛ-10 кВ «Коктауская-Ц/У» | 8 | 1540 | 0,9% |
| 41 | КТП-52 ; S-250кВА | ВЛ-10 кВ «Коктауская-Ц/У» | 23 | 3338 | 2,0% |

| | | | | | |
|----|-------------------|--------------------------------|----|-------|-------|
| 42 | КТП-15 ; S-160кВА | ВЛ-10 кВ «Акбулакская-Ц/У» | 26 | 2716 | 2,5% |
| 43 | КТП-17 ; S-160кВА | ВЛ-10 кВ «Акбулакская-Ц/У» | 24 | 2761 | 2,5% |
| 44 | КТП-Шк ; S-100кВА | ВЛ-10 кВ «Акбулакская-Ц/У» | 1 | 180 | 0,2% |
| 45 | КТП-23 ; S-100кВА | ВЛ-10 кВ «Ковыльная-Ц/У» | 5 | 850 | 1,2% |
| 46 | КТП-24 ; S-400кВА | ВЛ-10 кВ «Ковыльная-Ц/У» | 54 | 11050 | 4,2% |
| 47 | КТП-1 ; S-160кВА | ВЛ-10 кВ «Целинная-Ц/У» | 1 | 1440 | 1,3% |
| 48 | КТП-2 ; S-100кВА | ВЛ-10 кВ «Целинная-Ц/У» | 15 | 2618 | 3,9% |
| 49 | КТП-3 ; S-250кВА | ВЛ-10 кВ «Целинная-Ц/У» | 42 | 5807 | 3,5% |
| 50 | КТП-4 ; S-250кВА | ВЛ-10 кВ «Целинная-Ц/У» | 15 | 2261 | 1,3% |
| 51 | КТП-5 ; S-100кВА | ВЛ-10 кВ «Целинная-Ц/У» | 1 | 604 | 0,9% |
| 52 | КТП-11 ; S-160кВА | ВЛ-10 кВ «Майкутова-Ц/У» | 18 | 1826 | 1,7% |
| 53 | КТП-12 ; S-160кВА | ВЛ-10 кВ «Майкутова-Ц/У» | 13 | 1398 | 1,3% |
| 54 | КТП-13 ; S-250кВА | ВЛ-10 кВ «Майкутова-Ц/У» | 23 | 3067 | 1,8% |
| 55 | КТП-14 ; S-160кВА | ВЛ-10 кВ «Майкутова-Ц/У» | 30 | 3864 | 3,6% |
| 56 | КТП-15 ; S-160кВА | ВЛ-10 кВ «Майкутова-Ц/У» | 23 | 2893 | 2,7% |
| 57 | КТП-9 ; S-160кВА | ВЛ-10 кВ «Майкутова-Ферма.» | 1 | 670 | 0,6% |
| 58 | КТП-10 ; S-63кВА | ВЛ-10 кВ «Майкутова-Ферма.» | 1 | 485 | 1,1% |
| 59 | КТП-6 ; S-160кВА | ВЛ-10 кВ «Майкутова-Произв» | 1 | 1510 | 1,4% |
| 60 | КТП-7 ; S-25кВА | ВЛ-10 кВ «Майкутова-Произв» | 1 | 1010 | 6,1% |
| 61 | КТП-22 ; S-250кВА | ВЛ-10 кВ «Майкутова-Произв» | 1 | 1990 | 1,2% |
| 62 | КТП-17 ; S-160кВА | ВЛ-10 кВ «Майкутова-Матросов» | 15 | 1015 | 0,9% |
| 63 | КТП-18 ; S-160кВА | ВЛ-10 кВ «Майкутова-Матросов» | 16 | 1020 | 0,9% |
| 64 | КТП-1 ; S-160кВА | ВЛ-10 кВ «С.Узень-Ц/Ус-ба» | 13 | 1073 | 1,0% |
| 65 | КТП-2 ; S-250кВА | ВЛ-10 кВ «С.Узень-Ц/Ус-ба» | 24 | 3490 | 2,1% |
| 66 | КТП-3 ; S-160кВА | ВЛ-10 кВ «С.Узень-Ц/Ус-ба» | 11 | 1319 | 1,2% |
| 67 | КТП-4 ; S-250кВА | ВЛ-10 кВ «С.Узень-Ц/Ус-ба» | 15 | 2998 | 1,8% |
| 68 | КТП-5 ; S-63кВА | ВЛ-10 кВ «С.Узень-Ц/Ус-ба» | 15 | 2055 | 4,9% |
| 69 | КТП-11 ; S-400кВА | ВЛ-10 кВ «С.Узень-Ц/Ус-ба» | 12 | 2172 | 0,8% |
| 70 | КТП-13 ; S-100кВА | ВЛ-10 кВ «С.Узень-Ц/Ус-ба» | 14 | 2093 | 3,1% |
| 71 | КТП-5 ; S-400кВА | ВЛ-10 кВ «Уштобе-Ц/У» | 27 | 6052 | 2,3% |
| 72 | КТП-6 ; S-400кВА | ВЛ-10 кВ «Уштобе-Ц/У» | 26 | 5333 | 2,0% |
| 73 | КТП-7 ; S-400кВА | ВЛ-10 кВ «Уштобе-Ц/У» | 70 | 14935 | 5,6% |
| 74 | КТП-9 ; S-100кВА | ВЛ-10 кВ «Уштобе-Ц/У» | 71 | 11905 | 18,1% |
| 75 | КТП-12 ; S-25кВА | ВЛ-10 кВ «Уштобе-Ц/У» | 7 | 2268 | 13,8% |
| 76 | КТП-22 ; S-160кВА | ВЛ-10 кВ «Уштобе-Ц/У» | 21 | 3505 | 3,3% |
| 77 | КТП-18 ; S-160кВА | ВЛ-10 кВ «60лет ВЛКСМ-Шк.» | 90 | 13053 | 12,4% |
| 78 | КТП-15 ; S-400кВА | ВЛ-10 кВ «60лет ВЛКСМ-Ц/У.» | 40 | 6293 | 2,3% |
| 79 | КТП-16 ; S-100кВА | ВЛ-10 кВ «60лет ВЛКСМ-Ц/У.» | 53 | 8025 | 12,2% |
| 80 | КТП-17 ; S-100кВА | ВЛ-10 кВ «60лет ВЛКСМ-Ц/У.» | 79 | 8659 | 13,1% |
| 81 | КТП-19 ; S-160кВА | ВЛ-10 кВ «60лет ВЛКСМ-Ц/У.» | 83 | 18440 | 17,5% |
| 82 | КТП-Эл ; S-400кВА | ВЛ-10 кВ «Уштобе-60 лет ВЛКСМ» | 63 | 9949 | 3,7% |
| 83 | КТП-1 ; S-160кВА | ВЛ-10 кВ «Каинды-Ц/У» | 10 | 1419 | 1,3% |
| 84 | КТП-2 ; S-100кВА | ВЛ-10 кВ «Каинды-Ц/У» | 18 | 2844 | 4,3% |
| 85 | КТП-3 ; S-250кВА | ВЛ-10 кВ «Каинды-Ц/У» | 23 | 3394 | 2,0% |
| 86 | КТП-4 ; S-250кВА | ВЛ-10 кВ «Каинды-Ц/У» | 9 | 1040 | 0,6% |
| 87 | КТП-5 ; S-250кВА | ВЛ-10 кВ «Каинды-PPC отд.» | 45 | 6985 | 4,2% |
| 88 | КТП-9 ; S-160кВА | ВЛ-10 кВ «Каинды-Алуа» | 18 | 1932 | 1,8% |
| 89 | КТП-16 ; S-160кВА | ВЛ-10 кВ «Екидин-Ц/У» | 29 | 4558 | 4,3% |

| | | | | | |
|----|-------------------|---------------------------|----|------|------|
| 90 | КТП-17 ; S-100кВА | ВЛ-10 кВ «Екидин-Ц/У» | 31 | 3612 | 5,4% |
| 91 | КТП-22 ; S-63кВА | ВЛ-10 кВ «Екидин-Ц/У» | 15 | 1629 | 3,9% |
| 92 | КТП-18 ; S-25кВА | ВЛ-10 кВ «Екидин-Шотаяк» | 3 | 1077 | 6,5% |
| 93 | КТП-10 ; S-63кВА | ВЛ-10 кВ «Жана-Кала-Ц/У» | 10 | 1521 | 3,6% |
| 94 | КТП-11 ; S-160кВА | ВЛ-10 кВ «Жана-Кала-Отд.» | 40 | 6068 | 5,7% |